



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: gpnssaratov@gumchs.saratov.ru

29.11.2021 № ИВ-175-27682

на № _____ от _____

Заведующий МБДОУ - детский сад
№ 196 компенсирующего вида
г. Саратова
Е.В. Рязанцевой
410022, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б
стр. 1

«29» ноября 2021г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 58
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 952

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 10.11.2021 года № 952

КНМ 64210061000201336473

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках 006 - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Блиновым Алексеем Петровичем;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б стр. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №196 компенсирующего вида города Саратова, ИНН 6451126085, 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б стр. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» ноября 2021г., 09 час. 00 мин.

по «29» ноября 2021г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» ноября 2021г., 09 час. 00 мин.

по «29» ноября 2021г., 17 час. 00 мин. по месту: 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б стр. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) осмотр

в следующие сроки:

с «24» ноября 2021г., 15 час. 00 мин.

по «24» ноября 2021г., 16 час. 30 мин. по месту: 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б стр. 1

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.11.2021г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: ---

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

-Сопроводительное письмо к документам от 24.11.2021г.;

-Письмо о капитальном ремонте, реконструкции от 24.11.2021г.;

-Устав от 23.03.2021г.;

-Распоряжение о присвоении адреса земельному участку и находящемуся на нем нежилому зданию, местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, 2 №824 А от 08.10.2020г.;

-Приказ о назначении Рязанцевой Е.В. №144-лс от 26.12.2013г.;

-Технический паспорт на здание от 05.09.2014г.;

-Свидетельство серия 64 АБ №204877 от 09.12.2005г.;

-Свидетельство серия 64 АА №742411 от 01.07.2004г.;

-Приказ об обеспечении противопожарной безопасности №2 от 11.01.2021г.;

- Приказ об утверждении программ вводного и первичного противопожарного инструктажа №9 от 11.01.2021г.;
- Приказ об ответственных по проверке наружных пожарных лестниц, огнетушителей №10 от 11.01.2021г.;
- Приказ о создании комиссии по обучению и проверке знаний по пожарно-техническому минимуму и проверке работоспособности систем и средств противопожарной защиты №11 от 11.01.2021г.;
- Приказ о внесении изменений в инструкцию о мерах пожарной безопасности №47 от 11.01.2021г.;
- Должностная инструкция заместителя заведующего по административно-хозяйственной части №2 от 09.01.2013г.;
- Инструкция о мерах пожарной безопасности от 30.12.2020г.;
- Программа проведения вводного инструктажа;
- Программа первичного инструктажа;
- Журнал учета огнетушителей;
- Удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума №201/2020 от 14.02.2020г.;
- Удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума №245/2020 от 03.08.2021г.;
- Удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума №246/2020 от 03.08.2021г.;
- Удостоверение о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума №241/2020 от 25.05.2021г.;
- Протокол испытаний №1383-ИЛ от 21.08.2019г.;
- Акт визуального осмотра наружных стационарных пожарных лестниц от 14.04.2021г.;
- Акт испытаний ВПВ на водоотдачу №1907-ВП от 15.10.2021г.;
- Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов №953-ТП от 23.06.2021г.;
- Журнал по техническому обслуживанию оборудования системы автоматической пожарной сигнализации от 01.01.2021г.;
- Акт проверки работоспособности и технического состояния системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 23.09.2021г.;
- Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию объектового оборудования «Стрелец-мониторинг» от 01.01.2020г.;
- Акт подтверждения соответствия выполненных работ по техническому обслуживанию объектовой станции РСПИ ОС-2 требованиям «Руководства по эксплуатации» от 23.10.2021г.;
- Договор об эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования, мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики №224 от 30.12.2020г.;
- Договор об оказании услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и их текущему ремонту №Н 1207-то/21 от 30.12.2020г.;
- Акт об окончании пусконаладочных работ от 14.07.2005г.;
- Акт измерения сопротивления ШС и изоляции ОС, ПС от 14.07.2005г.;
- Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (предоставлены при проверке акт об окончании пусконаладочных работ от 14.07.2005г.; акт измерения сопротивления ШС и изоляции ОС, ПС от 14.07.2005г.; ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);

3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);

4. На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания наружной вертикальной пожарной лестницы ведущей на кровлю с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет (п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);

5. На объекте защиты должен быть предусмотрен алгоритм С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении), однако при срабатывании одного извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Сигнал 20 поступает сигнал «пожар», при этом в каждом помещении установлено по два извещателя пожарных (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020);

6. На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (при снятии извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Сигнал 20 поступает сигнал «пожар») (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);

7. На объекте защиты в помещениях дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №10 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №47 (стены обои), №19 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №31 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №46 (стены обои), №38 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), на 1-м этаже помещения №75 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №36 (потолок пенопластовые плитки), №73 (стены обои, потолки пенопластовые плитки) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен, потолков применены декоративно-отделочные материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. На объекте защиты в спальнях помещений дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №45 (на одной стене наклеены обои), №39 (на одной стене наклеены обои), на 1-м этаже помещения №63 (на одной стене наклеены обои), №20 (на одной стене наклеены обои) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (обои) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

9. На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему контроля управления доступом, при

срабатывании сигнализации электромагнитные замки, установленные на эвакуационных выходах на 1-м этаже наружу из групп Ягодка, Вишенка, Неваляшка не разблокируются (помещения №69, 72, 7, 8, 16, 17 согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 24.11.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F1438BE
Владелец: Блинов Алексей Петрович
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору майор внутренней службы
Блинов Алексей Петрович, тел.: 50-61-92, e-mail: gpnssaratov@gumchs.saratov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий