



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005


Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

E-mail: gpnssaratov@gumchs.saratov.ru

29.11.2021 № ИВ-175-27683

на № _____ от _____

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 10.11.2021
КНМ 64210061000201336473



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 952/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
- детский сад №196 компенсирующего вида города Саратова
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №952 от «10» ноября 2021г. в период с «09» часов 00 минут «16» ноября 2021г. по «17» часов «00» минут «29» ноября 2021г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Блиновым Алексеем Петровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №196 компенсирующего вида города Саратова, расположенного по адресу: 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, зд. 2 Б стр. 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад №196 компенсирующего вида города Саратова Рязанцева Елена Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

		безопасности, требования, которого (-ых) нарушены		
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.11.2022	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (предоставлены при проверке акт об окончании пусконаладочных работ от 14.07.2005г.; акт измерения сопротивления ШС и изоляции ОС, ПС от 14.07.2005г.; ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.11.2022	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.11.2022	

	На объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания наружной вертикальной пожарной лестницы ведущей на кровлю с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	01.11.2022	
5.	На объекте защиты должен быть предусмотрен алгоритм С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя пожарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении), однако при срабатывании одного извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Сигнал 20 поступает сигнал «пожар», при этом в каждом помещении установлено по два извещателя пожарных	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020	01.11.2022	
6.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (при снятии извещателя пожарного на приемно-контрольный прибор Сигнал 20 поступает сигнал «пожар»)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	01.11.2022	
7.	На объекте защиты в помещениях дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №10 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №47 (стены обои), №19 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №31 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №46 (стены обои), №38 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), на 1-м этаже помещения №75	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	

	(стены обои, потолки пенопластовые плитки), №36 (потолок пенопластовые плитки), №73 (стены обои, потолки пенопластовые плитки) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен, потолков применены декоративно-отделочные материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)			
8.	На объекте защиты в спальнях дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №45 (на одной стене наклеены обои), №39 (на одной стене наклеены обои), на 1-м этаже помещения №63 (на одной стене наклеены обои), №20 (на одной стене наклеены обои) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (обои) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
9.	На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему контроля управления доступом, при срабатывании сигнализации электромагнитные замки, установленные на эвакуационных выходах на 1-м этаже наружу из групп Ягодка, Вишенка, Неваляшка не разблокируются (помещения №69, 72, 7, 8, 16, 17 согласно технического паспорта от 05.09.2014г.)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

едующий Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад №196
компенсирующего вида города Саратова
Рязанцева Елена Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор города Саратова по
пожарному надзору майор внутренней службы
Блинов Алексей Петрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F143

Владелец: Блинов Алексей Петрович

Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.