

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» ноября 2023 г., 64230061000208676125

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» декабря 2023 г., № 2311/123-64/701/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Саратовская, г Саратов, ул Большая Горная, Дом 337, 88452506192, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 11 » декабря 2023 г., учетный номер 64230061000208676125.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Саратову (заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору) Блинов Алексей Петрович, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru, телефон: +788452506192

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Саратов, ул Заречная, Здание 2Б стр. 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 196 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА САРАТОВА, адрес юридического лица: 410022, ОБЛ. САРАТОВСКАЯ, Саратов, ЗАРЕЧНАЯ УЛ., ЗД. 2Б, СТР. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 71. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с

Срок устранения нарушения:
13.05.2024

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Нарушенное обязательное требование:

Срок устранения нарушения:
13.05.2024

- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Нарушенное обязательное требование:

Срок устранения нарушения:
13.05.2024

4. На объекте защиты в помещениях дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №10 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №47 (стены обои), №19 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №31 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №46 (стены обои), №38 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), на 1-м этаже помещения №75 (стены обои, потолки пенопластовые плитки), №36 (потолок пенопластовые плитки), №7:

(стены обои, потолки пенопластовые плитки) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен, потолков применены декоративно-отделочные материалы с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 7, Раздел: , Глава: 30, Статья: 134, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

13.05.2024

5. На объекте защиты в спальнях помещениях дошкольной образовательной организации (на 2-м этаже помещения №45 (на одной стене наклеены обои), №39 (на одной стене наклеены обои), на 1-м этаже помещения №63 (на одной стене наклеены обои), №20 (на одной стене наклеены обои) согласно технического паспорта от 05.09.2014г.) для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (обои) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем Г1, В2, Д2, Т2 (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 7, Раздел: , Глава: 30, Статья: 134, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

13.05.2024

6. На объекте защиты не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (ПАК "Стрелец-мониторинг находится в неисправном состоянии)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

13.05.2024

Начальник отделения по Заводскому району г. Саратова ОНД и
ПР по городу Саратову (государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору) Емельянова Лариса
Витальевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43B8871E70292F23C0A9561CE43C859D
Владелец: Емельянова Лариса Витальевна
Действителен с 24.08.2023 по 16.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Саратову (заместитель главного государственного инспектора
города Саратова по пожарному надзору) Блинов Алексей Петрович, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru,
телефон: +788452506192

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «30» минут «14» 12 20 23г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

